Ūkio subjektas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"
Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2026-01-01

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 1 priedas

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	4.241,15 tūks. m^3 per metus, 36% bendrojo kiekio
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	7.656,22 tūks. m^3 per metus, 64% bendrojo kiekio
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	11.065,13 tūks. m^3 per metus 93% bendrojo kiekio
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	28
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	62.144 m^3 per parą
6.	Gerinto vandens kiekis	10.012 100 m^3 per metus, 834.342 m^3 per mėnesį, 27.811 m^3 per parą
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	1186,5
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	*26.877.500* m^3 per metus, 2.239.792 m^3 per mėnesį, 74.660 m^3 per parą
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	104489
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis*	6.835.642 m^3 per metus, 569.637 m^3 per mėnesį
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis*	3.553.620 m^3 per metus, 296.135 m^3 per mėnesį
12.	Geriamojo vandens netektis	1.504.708 m^3 per metus, 125.394 m^3 per mėnesį
13.	Geriamojo vandens netektis	14% gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį
14.	Geriamojo vandens netektis	106 m^3/km vamzdyno per mėnesį
15.	Geriamojo vandens netektis	1,20 m^3 abonentui ir vartotojui per mėnesį
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	1.098 vnt.
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	287 vnt.
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	21.700 m

*Visas parduotas vandens kiekis (ir požeminis, ir paviršinis)