



## KLAIPĖDOS VANDUO

### GENERALINIS DIREKTORIUS

#### ĮSAKYMAS

#### DĖL KLAIPĖDOS RAJONO VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TERITORIJOJE NUSTATOMŲ REIKALAVIMŲ PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ RENGIMUI IR PROJEKTŲ DERINIMUI

2023 m. lapkričio 13 d. Nr. 2023/V-ADM.4-4.E-112  
Klaipėda

Vadovaujantis Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės 2022-08-25 įsakymu Nr. T11-279, ir 2015 m., rugpjūčio 27 d., Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-216, kuriame viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Klaipėdos rajone yra paskirta bendrovė AB „Klaipėdos vanduo“, kuri viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje privalo prižiūrėti tose teritorijose vystomą vandentvarkos infrastruktūrą, kad atsiradus centralizuotiems tinklams būtų galima sklandžiai perjungti ir perimti eksploatuoti privačius inžinerinius tinklus nurodau:

1. Objektams, kurie patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją (visuose prioritetiškumo etapuose ir vystymo zonose), privaloma gauti prisijungimo sąlygas iš paskirto Klaipėdos rajono viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo - AB „Klaipėdos vanduo“.
2. Objektams, kurie patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos vystymo I, II, III ir IV prioritetiškumo etapuose nurodytą 1 arba 2 centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų vystymo zoną, prisijungimo sąlygose privalo būti keliami detalūs reikalavimai. Pagal poreikį skatinti vystyti centralizuotus vandentiekio ir/ar buitinių nuotekų tinklus, skirtus centralizuotos infrastruktūros vystymui. Tik išimtiniais atvejais ir kai aplink objekto teritoriją nėra suprojektuoti ar planuojami centralizuoti inžineriniai tinklai, prisijungimo sąlygų reikalavimuose galima nurodyti teritorijoje numatyti individualius sprendinius dėl

apsirūpinimo geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu. Sprendinių atitikimas prisijungimo sąlygų reikalavimams privalo būti derinamas su AB „Klaipėdos vanduo“.

3. Objektams, kurie patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos vystymo V etapą, prisijungimo sąlygose kelti rekomendacinio pobūdžio reikalavimus, išskyrus atvejus, kuomet yra galimybė jungtis prie esamų centralizuotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų. Sprendinių atitikimas rekomendacinio pobūdžio prisijungimo sąlygų reikalavimams neprivalo būti derinamas su AB „Klaipėdos vanduo“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) tokių projektų AB „Klaipėdos vanduo“ nevertins, jei tai yra nurodyta išduotose prisijungimo sąlygose.

4. Objektams, kurie patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijos vystymo V etapą ir kuriems buvo išduotos AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos iki šio įsakymo įsigaliojimo datos – naujos prisijungimo sąlygos nereikalingos. Sprendiniai neprivalo būti derinamai su AB „Klaipėdos vanduo“ ir IS „Infostatyba“ tokių projektų AB „Klaipėdos vanduo“ nevertins, jeigu prisijungimo sąlygose nebuvo nurodyta jungtis prie esamų centralizuotų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų.

Generalinis direktorius



Benitas Jonikas

PARENGĖ:

Projektų derinimo vyresnioji inžinierė Algirda Vičinskaitė

SUDERINA:

Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas Tautvydas Paliulis

Infrastruktūros statybos skyriaus vadovas Matas Grikšas

Teisės skyriaus vadovas Žygimantas Mylė

Gamybos departamento direktorius Vaidotas Girdvainis