



GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AB "KLAIPĖDOS VANDUO" PROJEKTŲ DERINIMO GRUPĖS ATSAKOMYBIŲ RIBŲ DERINANT PROJEKTUS

2025 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 2025/V-ADM.4-4.E-76
Klaipėda

Tvirtinu AB „Klaipėdos vanduo“ Infrastruktūros planavimo ir vystymo skyriaus Projektų derinimo grupės atsakomybių ribas derinant projektus aprašą.

Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2025-08-12.

Įpareigoju Infrastruktūros planavimo ir vystymo skyriaus vadovą supažindinti Projektų derinimo grupę, techninės dokumentacijos grupę su įsakymu.

Generalinis Direktorius

Benitas Jonikas

PARENGĖ

Projektų derinimo vyresnioji inžinierė Daiva Laučytė-Sauk

SUDERINA

Infrastruktūros planavimo ir vystymo skyriaus vadovas Matas Grikšas

Teisės skyriaus vadovė Erika Statkienė

Gamybos departamento direktorius Vaidotas Girdvainis

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" PROJEKTŲ DERINIMO GRUPĖS ATSAKOMYBIŲ RIBOS DERINANT PROJEKTUS APRAŠAS

Aprašas rengiamas siekiant gerinti projektų derinimo procesą ir nustatyti aiškas projektų derinimo vyresniojo inžinieriaus ir projektų derinimo inžinierių (toliau – Derintojai) atsakomybių ribas ir projektų vertinimo kriterijus projektų derinimo metu.

Derintojas, tikrindamas gautą vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies projektą, vertina:

- 1) ar projektas parengtas vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ išduotomis prisijungimo sąlygomis, standartais, įsakymais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais;
- 2) bendro naudojimo tinklų sprendinius visuose sklypuose ir teritorijose. Jeigu projektuojami vietiniai kvartaliniai bendro naudojimo tinklai, derintojai derina tik vandentiekio ir nuotekų tinklų sprendinius iki vietinių kvartalinių geriamojo vandens gręžinio (ių) ir vietinių kvartalinių buitinių nuotekų valymo įrenginių. AB „Klaipėdos vanduo“ nevertina ir nederina vietinių nuotekų tvarkymo įrenginių ir neatsako už šių įrenginių atitikimą LR teisės aktams;
- 3) projektuojamų tinklų į (iš) privačius (ių) sklypus (ų) pasijungimo vietą (as), trasuotę (es), nuolydžius, įgilinimus, diametrus, uždaromąją armatūrą, projektuojamus šulinius tik bendro naudojimo teritorijoje, valstybinėje žemėje, kur nesuformuoti sklypai, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų numatytuose koridoriuose, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų sklypuose - iki privataus sklypo ribos;
- 4) projektuojamų tinklų sprendinius privačiuose sklypuose - pasijungimo vietą (as), tinklo trasuotę (es), nuolydžius, diametrus, uždaromąją armatūrą, projektuojamus šulinius – jei jie patenka į esamų AB „Klaipėdos vanduo“ ir/arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir / ar eksploatuojamų tinklų apsaugos zonų ir/ar servituto (kodas 222) ribas.

- 5) projektuojamo (ų) šalto vandens apskaitos mazgo (ų) įrengimo vietą (as) ir detalizaciją (as), ar jos atitinka Bendrovės standartus ir tvarkas.;
- 6) buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų mėginio ėmimo vietas ir jų detalizaciją;
- 7) jeigu jungiamasi prie privačių tinklų, ar projekto sudėtyje pridėtas tinklo savininko (ų) sutikimas ir tinklų nuosavybę įrodantis dokumentas;
- 8) ar projektuojami tinklai išlaiko reglamentuojamus atstumus tarp inžinerinių tinklų ir statinių, nurodytus šio aprašo Priede Nr. 1;
- 9) ar paviršinės nuotekos ir/ar drenažo vanduo nenuvedamas į buitinių nuotekų tinklus;
- 10) ar projekte nurodyti išleidžiamų buitinių nuotekų kiekiai ir jose galimai susidarysiančių teršalų koncentracijos, kurios neturi viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 su vėlesniais pakeitimais) nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) išleidimui į nuotekų surinkimo sistemą;
- 11) ar nurodyti išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekiai ir galimai susidarysiančių teršalų koncentracijos, kurios neturi viršyti *Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente* (patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193) nurodytų leistinų koncentracijų išleidimui į gamtinę aplinką.

Privačių sklypų ribose, kai projektuojami ne bendro naudojimo tinklai, Derintojas projektinių sprendinių nevertina ir už projektuojamų tinklų sprendinius bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir įstatymams atsako projekto rengėjas.

PATVIRTINTA

AB „Klaipėdos vanduo“

Generalinio direktoriaus

2025-08- 12 įsakymu

Nr. 2025/V-ADM.4-4.E-76

PRIEDAS NR. 1

ATSTUMAI TARP INŽINERINIŲ TINKLŲ IR STATINIŲ

1 lentelė. Horizontalūs atstumai tarp inžinerinių tinklų

Eil. Nr.	Tinklo paskirtis	Horizontalūs atstumai tarp tinklų, m		
		vandentiekio	buitinių nuotekų	lietaus nuotekų
1	Vandentiekis	0,4	0,4	0,4
2	Slėginė nuotekų linija	0,4	0,4	0,4
3.	Savitakiniai tinklai:			
3.1	buitinių nuotekų	0,4	0,4	0,4
3.2	lietaus nuotekų	0,4	0,4	0,4
4	Lauko drenažo	0,4	0,4	0,4
5.	Dujotiekis, kai slėgis:			
5.1	iki 0,1 bar	0,5	1	1
5.2	daugiau kaip 0,1 iki 5 bar	0,5	1	1
5.3	daugiau kaip 5 iki 16 bar	2	4	4
6.	Šilumotiekis:			
6.1	bekanalis	0,4	0,4	0,4
6.2	kanaluose (nuo kanalo krašto)	0,4	0,4	0,4
5.	Elektros kabeliai:			
5.1	iki 10 kV	0,6	0,6	0,6
5.2	daugiau kaip 10 iki 110 kV	1	1	1
6	Ryšių kabeliai	0,6	0,6	0,6
7	Komunikacijų kolektoriai	0,4	0,4	0,4

2 lentelė. Vertikalūs atstumai tarp inžinerinių tinklų

Eil. Nr.	Tinklo paskirtis	Vertikalūs atstumai tarp tinklų, m		
		vandentiekio	buitinių nuotekų	lietaus nuotekų
1	Vandentiekis	0,2	0,4 ¹	0,4 ¹
2	Slėginė nuotekų linija	0,4*	0,2	0,2
3.	Savitakiniai tinklai:			
3.1	buitinių nuotekų	0,4*	0,2	0,2
3.2	lietaus nuotekų	0,4*	0,2	0,2
4	Lauko drenažo	0,2	0,2	0,2
5.	Dujotiekis, kai slėgis:			
5.1	iki 0,1 bar	0,2	0,2	0,2
5.2	daugiau kaip 0,1 iki 5 bar	0,4	0,4	0,4
5.3	daugiau kaip 5 iki 16 bar	1	1	1
6.	Šilumotiekis:			
6.1	bekanalis	0,2	0,4	0,4
6.2	kanaluose (nuo kanalo krašto)	0,2	0,4	0,4
5.	Elektros kabeliai:			
5.1	iki 10 kV	0,5	0,5	0,5
5.2	daugiau kaip 10 iki 110 kV	1	1	1
6	Ryšių kabeliai	0,25	0,25	0,25
7	Komunikacijų kolektoriai	0,4	0,4	0,4

Pastabos.

1. Geriamojo vandentiekio tinklas turi būti tiesiamas virš nuotekų tinklo, ne mažiau kaip 0,4 m atstumu.
2. Nesant techninių galimybių geriamojo vandentiekio tinklas gali būti klojamas žemiau nuotekų tinklo, tačiau vandentiekio vamzdis turi būti dėkle, kurio abu galai po 5 m nuo nuotekų vamzdžio.

3 lentelė. Horizontalūs atstumai tarp inžinerinių tinklų ir statinių pamatų

Eil. Nr.	Tinklo paskirtis	Horizontalūs atstumai tarp tinklų, m		
		statinių pamatai	kapitalinių tvorų pamatai	pylimo papėdė, griovio viršaus kraštas
1	2	3	4	6
1	Vandentiekis ir slėginė nuotekų linija	5	3	1
2	Savitakiniai tinklai:			
2.1	buitinių nuotekų	3	1,5	1
2.2	lietaus nuotekų	3	1,5	1

4 lentelė. Horizontalūs atstumai tarp inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų ir elektros atramų

Eil. Nr.	Tinklo paskirtis	Horizontalūs atstumai tarp tinklų, m					
		nuo geležinkelio kraštinio bėgio ar tinklo atramų pamato iki			nuo elektros tiekimo antžeminių linijų atramų pamato		
		1520 arba 1420 mm	750 mm	ryšių ir kontaktinio	iki 1 kV ir kontaktinio	daugiau kaip 1 iki 35 kV	daugiau kaip 35 iki 400 kV
1	Vandentiekis ir slėginė nuotekų linija	4	2,8	3	1	2	3
2	Savitakiniai tinklai:						
2.1	buitinių nuotekų	4	2,8	1,5	1	2	3
2.2	lietaus nuotekų	4	2,8	1,5	1	2	3

Pastaba.

1. nurodyti atstumai nuo inžinerinių tinklų išorinės sienelės krašto iki kitų statinių (statinių, inžinerinių statinių ir pan.) nurodyti mažiausi. Norint šiuos atstumus sumažinti (atsižvelgiant į statybos produktą, iš kurių tiesiami inžineriniai tinklai, savybes), kiekvieną konkretų projekto sprendinį privaloma derinti su atitinkamomis statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis, kurios apibrėžtos Statybos įstatyme.
2. Lentelėse nurodyti mažiausieji atstumai tais atvejais, kai tiesiami nauji inžineriniai tinklai šalia esamų, pastatytų, rekonstruotų inžinerinių tinklų, iš tuo metu statyboje naudotų statybos produktų, ir nėra galimybės išlaikyti naujiems inžineriniams tinklams tiesti nustatytų atstumų.