Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
3 priedas

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

| | |
|---|---|
| Aplinkos apsaugos agentūrai<br>Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos | |

(reikiamą langelį pažymėti X)

# ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

## I SKYRIUS
## BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| | |
|---|---|
| 1.1. teisinis statusas: | |
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| AB „Klaipėdos vanduo“ | 140089260 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos m. | Klaipėda | Ryšininkų | 11 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| (0 46) 46 61 71 | (0 46) 46 61 79 | info@vanduo.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
|---|
| Judrėnų biologinio valymo įrenginiai |
| adresas |

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos raj. | Judrėnų mstl. | Veiviržėnų g. | 13A | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| +370 628 25015 | | Mingaudas.jakštas@vanduo.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metų III ketvirtis

## II SKYRIUS
## ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdoma, todėl nepildoma 1 lentelė Technologinių procesų monitoringo duomenys.

## III SKYRIUS
## ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Nevykdoma, todėl nepildoma 2 lentelė Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

# IV SKYRIUS
# ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| **1550143** | **3550085** | **Judrėnų biologinio valymo įrenginiai** |

| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai [8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kodas | Pavadinimas, matavimo vnt. | | | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026-08-26 | 09:55 | Judrėnų NV prieš valymą | 70 | 191,21 | 13385,00 | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 15,0 | LST EN 872:2005 | Leidimas Nr. 1AT-230 | AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija | N26.2209_01 ir N26.2209_02 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7, mgO2/l | 11,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS mgO2/l | 73,0 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendrasis azotas, mg/l | 8,4 | LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 0,75 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |
| | 10:15 | Judrėnų NV po valymo | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 7,2 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7, mgO2/l | 2,7 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS, mgO2/l | 17,0 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas, mg/l | 1,09 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas, mg/l | 0,007 | ISO 15923-1:2013, D priedas | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas, mg/l | 5,39 | ISO 15923-1:2013 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendrasis azotas, mg/l | 5,99 | LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas, mg/l | 0,185 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 0,375 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. | | | |

Pastabos:
[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Mingaudas Jakštas tel. Nr. +370 628 25015
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Įgaliotas asmuo: Inžinierius-technologas —  — Mingaudas Jakštas — 2025-10-05
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) — (Parašas) — (Vardas ir pavardė) — (Data)